

吉林省建筑标准设计

救生缓降器安装图

(试用图集)

DBJT06-83-2001

吉J-2001-530

吉林省建筑标准化管理所

更多资料加微信公众号 jianzhubiao

2001

救生缓降器安装图 (试用图集)

批准部门: 吉林省建设厅

批准文号: 吉建设字[2001]第10号

主编单位: 吉林省建筑标准化管理所

统一编号: 23J704-03-2001

实行日期: 2001年3月1日

图 集 号: 吉J-2001-230

主编单位负责人: 崔元福

主编单位技术负责人: 姚新

技 术 审 定 人:

设 计 员 崔元福

目 录

目录	1
说明	2
暗装救生缓降器安装图	3
明装救生缓降器安装图	4

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

目 录

图 集 号	23J704-03
图 号	1

说明:

- 一、本图是为救生缓降器的安装施工图。是依据吉林省消防总队消防技术装备制造有限公司的产品标准编制的。
- 二、本图适用于新建、扩建和改建的民用建筑（办公楼、商业楼、教学楼、宾馆、集体宿舍、公共娱乐场所及住宅等）的救生缓降器安装。
- 三、本图只给出救生缓降器固定构件的安装，其缓降设备由生产厂家提供，安装具体位置及数量依据吉林省地方标准《民用建筑救生缓降器设置技术规范》（DB22/T275）确定。

四、救生缓降器的设计选用:

选择型号为:

KLJ-□□□-□

- 主参数，使用高度，单位m。
- 最多使用人数，用阿拉伯数字表示。
- 功能代号，2代表带刹车，调速功能。
- 特征代号，2代表摩擦阻尼型；1代表轴、滚轮阻尼型。
- 类别代号，表示救生缓降器。

标注示例:

KLJ-1581-15

- 使用高度15m
- 使用人数1人
- 具有刹车调速功能
- 摩擦阻尼型
- 救生缓降器

五、图中所示构件均应做防腐、防锈处理。

六、图中尺寸以毫米为单位。


七、主要技术参数:

使用高度	1.5-1.7m	下降速度	0.5-1.7m/s
自重重量	<1000N	使用环境温度	-30~50℃

更多资料加微信公众号1126344118

说 明


图 号	8-0000000
页 数	2




救生缓降器安装立面图

C20 混凝土墙止浇面

#10 L=500



西安材料检测有限公司 | xianzhu118



暗装救生缓降器安装图

图号	03-000-10
2-4	1

