

## 11、坡道、台阶做法

| 编号 | 名称    | 做法及说明                                                                                                                                                                                   | 备注                                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4  | 水泥台阶  | 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 70 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡 1%<br>4. 200 厚碎石或碎砖石, 灌 1:5 水泥砂浆<br>5. 素土夯实                                                                   | 施工图中应注明台阶长宽尺寸, 并绘出剖面大样                         |
| 5  | 防滑砖台阶 | 1. 10 厚防滑地砖 (带防滑条)、干水泥擦缝或 1:1 水泥细砂浆勾缝<br>2. 8 厚 1:1 水泥细砂浆结合层<br>3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>4. 素水泥浆结合层一道<br>5. 70 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡 1%<br>6. 200 厚碎石或碎砖石, 灌 1:5 水泥砂浆<br>7. 素土夯实 | 1. 同上<br>2. 铺地砖规格、颜色及铺贴缝宽由设计定<br>3. 台阶边条要求高质量砖 |

## 11、坡道、台阶做法

| 编号 | 名称     | 做法及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注                                                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6  | 水泥花砖台阶 | 1. 20 厚水泥花砖面层、干水泥擦缝<br>2. 8 厚 1:1 水泥细砂浆结合层<br>3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>4. 素水泥浆一道<br>5. 60 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡 1%<br>6. 200 厚碎石或碎砖石, 灌 1:5 水泥砂浆<br>7. 素土夯实                                                                                                                      | 1. 施工图中应注明台阶长宽尺寸, 并绘出剖面大样<br>2. 铺地砖规格、颜色及铺贴缝宽由设计定<br>3. 台阶边条要求高质量砖 |
| 7  | 石材台阶   | 1. 20 厚石材, 水泥浆擦缝<br>2. 撒素水泥面 (洒适量清水)<br>3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层<br>4. 素水泥浆一道<br>5. 100 厚 C15 现浇钢筋混凝土, 内配 $\Phi 6@150$ 双向钢筋 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡 1%<br>6. 150 厚碎石或碎砖垫层<br>7. 素土夯实<br>8. 台阶横向两端 M2.5 砂浆砖砌 240 厚地垄墙, 横向总长度大于 3m 时, 每隔 3m 加一道 240 厚地垄墙, 地垄墙埋深在冰冻线以下, C10 混凝土基础垫层 600 宽、300 高 | 1. 石材规格、颜色由设计定<br>2. 施工图中应注明台阶长宽尺寸, 并绘出剖面大样                        |

## 11. 坡道、台阶做法

| 编号 | 名称        | 做法及说明                                                                                                                                                                                                             | 备注                                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 8  | 水泥防滑坡道    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面, 15 宽全钢砂防滑条, 中距 80, 凸出坡面</li> <li>2. 素水泥浆一道</li> <li>3. 80~100 厚 C15 混凝土</li> <li>4. 200 厚碎石或碎砖, 灌 1:5 水泥砂浆</li> <li>5. 素土夯实</li> </ol>                 | 如有机动车通过时, 混凝土垫层宜用 100 厚或根据实际载重量计算确定厚度 |
| 9  | 锯齿形水泥防滑坡道 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 厚 1:2 水泥砂浆抹出 60 宽成深锯齿形表面</li> <li>2. 素水泥浆一道</li> <li>3. 80~100 厚 C15 混凝土</li> <li>4. 200 厚碎石或碎砖, 灌 1:5 水泥砂浆</li> <li>5. 素土夯实 (坡道按工程设计)</li> </ol>                    | 同上                                    |
| 10 | 花岗条石坡道    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 厚花岗条石面层, 表面剁平</li> <li>2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层</li> <li>3. 素水泥浆一道</li> <li>4. 100 厚 C15 混凝土</li> <li>5. 200 厚碎石或碎砖, 灌 1:5 水泥砂浆</li> <li>6. 素土夯实 (坡道按工程设计)</li> </ol> | 同上                                    |

## 12、散水做法

| 编号 | 名称     | 做法及说明                                                                                                                                                      | 备注                                                                                     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 混凝土块散水 | 1. 80 厚 C15 混凝土块 (表面平整), 1:2.5 水泥砂浆灌缝<br>2. 30 厚粗砂垫层<br>3. 素土夯实, 压实系数不小于 0.9, 向外坡 3%~5%                                                                    | 1. 散水宽度应在施工图中注明<br>2. 每隔 6m 留伸缩缝一道, 墙身与散水设 10 宽, 沥青砂浆嵌缝<br>3. 宽 600~900<br>4. 坡度 3%~5% |
| 2  | 块石散水   | 1. 100 厚块石 (表面平整), 1:2.5 水泥砂浆灌缝<br>2. 30 厚粗砂垫层<br>3. 素土夯实, 压实系数不小于 0.9, 向外坡 3%~5%                                                                          | 同上                                                                                     |
| 3  | 混凝土散水  | 1. 50 (60) 厚 C20 细石混凝土, 撒 1:1 水泥砂子, 压实抹光<br>2. 150 厚碎石或碎砖垫层, 灌 M2.5 混合砂浆 (或 150 厚 3:7 灰土)<br>3. 素土夯实, 压实系数不小于 0.9, 向外坡 3%~5%                               | 同上                                                                                     |
| 4  | 水泥砂浆散水 | 1. 20 厚 1:2 水泥砂浆压实抹平<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 60 厚 C10 混凝土, 撒 1:1 水泥砂子, 压实抹平<br>4. 150 厚碎石或碎砖垫层, 灌 M2.5 混合砂浆 (或 150 厚 3:7 灰土)<br>5. 素土夯实, 压实系数不小于 0.9, 向外坡 3%~5% | 同上                                                                                     |