



中华人民共和国国家标准

GB 5135.9—2018
代替 GB 5135.9—2006

自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应(ESFR)喷头

Automatic sprinkler system—
Part 9: Early suppression fast response (ESFR) sprinklers

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
自动喷水灭火系统
第 9 部分：早期抑制快速响应(ESFR)喷头
GB 5135.9—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018 年 9 月第一版

*

书号: 155066 · 1-60001

版权专有 侵权必究

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类 2

5 公称动作温度、颜色标志和型号规格 2

6 要求 3

7 试验方法 13

8 检验规则 47

9 包装、运输、贮存 50

附录 A（资料性附录） 误差限的计算方法 51

附录 B（规范性附录） 公差 52

附录 C（资料性附录） 易熔元件强度试验的分析 53

附录 D（规范性附录） 例行检验 54

前 言

本部分的第 6 章及第 8 章为强制性的,其余为推荐性的。

GB 5135《自动喷水灭火系统》已经发布和计划发布以下部分:

- 第 1 部分:洒水喷头;
- 第 2 部分:湿式报警阀、延时器、水力警铃;
- 第 3 部分:水雾喷头;
- 第 4 部分:干式报警阀;
- 第 5 部分:雨淋报警阀;
- 第 6 部分:通用阀门;
- 第 7 部分:水流指示器;
- 第 8 部分:加速器;
- 第 9 部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;
- 第 10 部分:压力开关;
- 第 11 部分:沟槽式管接件;
- 第 13 部分:水幕喷头;
- 第 14 部分:预作用装置;
- 第 15 部分:家用喷头;
- 第 16 部分:消防洒水软管;
- 第 17 部分:减压阀;
- 第 18 部分:消防管道支吊架;
- 第 19 部分:塑料管道及管件;
- 第 20 部分:涂覆钢管;
- 第 21 部分:末端试水装置;
- 第 22 部分:特殊应用喷头;
-

本部分为 GB 5135 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 5135.9—2006《自动喷水灭火系统 第 9 部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》,与 GB 5135.9—2006 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 修改了范围(见第 1 章,2006 年版的第 1 章);
- 删除了部分术语和定义(见 2006 年版的第 3 章);
- 修改了型号规格编制要求(见 5.2,2006 年版的 5.2);
- 修改了整体要求(见 6.1,2006 年版的 6.1);
- 修改了流量系数要求(见 6.5,2006 年版的 6.4);
- 修改了布水要求(见 6.6,2006 年版的 6.5);
- 增加了耐氯化镁应力腐蚀性能和相应的试验方法(见 6.22 和 7.21);
- 增加了 K 323 下垂型 ESFR 喷头实际洒水密度要求(见 6.30);
- 增加了溅水盘强度要求和对应的试验方法(见 6.31 和 7.30);
- 增加了 K 242 下垂型 ESFR 喷头冲力要求(见 6.32);

- 增加了 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火性能要求(见 6.33);
- 删除了单只 ESFR 喷头布水试验(见 2006 年版的 7.4.1);
- 修改了动态热试验方法(见 7.19,2006 年版的 7.18);
- 修改了灭火试验方法(见 7.32,2006 年版的 7.29);
- 修改了检验规则(见第 8 章,2006 年版的第 8 章);
- 删除了标志、使用说明书(见 2006 年版的第 9 章);
- 修改了包装要求(见 9.1,2006 年版的 10.1);
- 增加了附录 D(见附录 D)。

本部分由中华人民共和国公安部提出并归口。

本部分起草单位:公安部天津消防研究所。

本部分参与起草单位:公安部消防局、浙江瑞城消防设备有限公司、萃联(中国)消防设备制造有限公司、泰科安全设备(上海)有限公司。

本部分主要起草人:杨震铭、刘欣、李毅、张强、刘激扬、沈贺坤、王健强、孙甲斌、于东兴、赵婷、王静萱、王德凤、张中飞、赵雷。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 5135.9—2006。

自动喷水灭火系统

第 9 部分：早期抑制快速响应(ESFR)喷头

1 范围

GB 5135 的本部分规定了早期抑制快速响应(ESFR)喷头的分类、公称动作温度、颜色标志、型号规格、要求、试验方法、检验规则和包装、运输、贮存等。

本部分适用于公称流量系数 K_{202} (下垂型和直立型)、 K_{242} (下垂型和直立型)、 K_{323} (下垂型)、 K_{363} (下垂型)的早期抑制快速响应(ESFR)喷头,其他类型的早期抑制快速响应(ESFR)喷头可参照本部分。

本部分不适用于特殊应用喷头。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5135.1 自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第 2 部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB/T 31431—2015 灭火系统 A 类火试验用标准燃烧物

3 术语和定义

GB 5135.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

传导系数 conductivity factor

C

喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量。

注：单位为(米每秒) ^{$\frac{1}{2}$} [(m/s) ^{$\frac{1}{2}$}]。

3.2

实际洒水密度 actual delivered density

ADD

穿透火羽流到达燃烧物表面的洒水密度。

3.3

早期抑制 early suppression

自动喷水灭火系统在火灾初期即使只启动少数喷头就能有足够的水迅速作用于火,将火扑灭或抑制火至可接受的程度。

3.4

早期抑制快速响应(ESFR)喷头 early suppression fast response(ESFR) automatic sprinkler

在热作用下,热敏感元件在预定的温度范围内自行启动后,将水以一定的形状和密度分布在设计的

保护面积上,以达到早期抑制效果的一种洒水喷头(以下简称为 ESFR 喷头)。

4 分类

4.1 根据热敏感元件分类

4.1.1 易熔元件型 ESFR 喷头

通过易熔元件合金受热熔化而开启的 ESFR 喷头。

4.1.2 玻璃球型 ESFR 喷头

通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的 ESFR 喷头。

4.2 根据安装位置分类

4.2.1 下垂型 ESFR 喷头

下垂安装,水流向下冲向溅水盘的 ESFR 喷头。

4.2.2 直立型 ESFR 喷头

直立安装,水流向上冲向溅水盘的 ESFR 喷头。

5 公称动作温度、颜色标志和型号规格

5.1 公称动作温度和颜色标志

ESFR 喷头的公称动作温度和颜色标志见表 1。

表 1 公称动作温度和颜色标志

玻璃球型 ESFR 喷头		易熔元件型 ESFR 喷头	
公称动作温度 ℃	工作液颜色	公称动作温度 ℃	轭臂颜色
68	红	68~74	无色标
93	绿	93~104	白

5.2 型号规格


5.2.1 ESFR 喷头的型号规格由产品类别代号、公称流量系数、公称动作温度、安装形式代号、自定义代号等部分组成。

5.2.2 产品类别代号为 ESFR,表示早期抑制快速响应喷头。

5.2.3 下垂型 ESFR 喷头的安装形式代号为 P,直立型 ESFR 喷头的安装形式代号为 U。

5.2.4 自定义代号由制造商规定,可用于表征热敏感元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过 3 个。

5.2.5 ESFR 喷头的型号标记如下:



示例 1:ESFR-202/68 ℃ P Q2.5,表示公称流量系数为 202、公称动作温度为 68 ℃、下垂式安装、热敏感元件为 φ2.5 mm 玻璃球的 ESFR 喷头。

示例 2:ESFR-363/74 ℃ U Y,表示公称流量系数为 363,公称动作温度为 74 ℃、直立式安装、热敏感元件为易熔合金的 ESFR 喷头。

6 要求

6.1 整体要求

- 6.1.1 ESFR 喷头在设计和制造上应保证其不能被轻易调整、拆卸和重装。
- 6.1.2 ESFR 喷头出水口的密封不应使用橡胶密封件。

6.2 接口螺纹

ESFR 喷头的接口螺纹应符合 GB/T 7306.2 的规定。

6.3 外观与标志

- 6.3.1 ESFR 喷头的外表面应均匀一致,无明显的磕碰伤痕及变形,表面涂镀层应完整美观。
- 6.3.2 ESFR 喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、制造商的名称(代号)或商标、生产年代等。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。

6.4 水压密封和耐水压强度性能

- 6.4.1 按 7.3.1 规定的方法进行试验,ESFR 喷头在整个试验过程中应无渗漏。
- 6.4.2 按 7.3.2 规定的方法进行试验,ESFR 喷头应无变形或破坏。

6.5 流量系数

- 6.5.1 ESFR 喷头的流量系数 K 按式(1)计算。

$$K = \frac{Q}{\sqrt{10P}} \dots\dots\dots(1)$$

式中:
 Q ——ESFR 喷头流量,单位为升每分钟(L/min);
 P ——ESFR 喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa)。

- 6.5.2 按 7.4 规定的方法进行试验,ESFR 喷头的平均流量系数 K 应符合表 2 的规定,且超出规定范围的试验数据点不超过 1 个。

表 2 流量系数范围

公称流量系数	流量系数范围
202	192~212
242	231~254
323	307~339
363	344~382

6.6 布水性能

6.6.1 K 202 下垂型 ESFR 喷头按 7.5 规定的方法进行试验,试验结果应符合表 3 的规定。

6.6.2 K 242 下垂型 ESFR 喷头按 7.5 规定的方法进行试验,试验结果应符合表 4 的规定。

表 3 K 202 ESFR 喷头布水要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶至集水盘距离 m	压力 ^{b,c} MPa	16 个盘平均洒水密度最小值 mm/min	间隙区域(4 个盘)平均洒水密度最小值 mm/min	20 个盘平均洒水密度最小值 mm/min	非间隙区域集水量最小的 10 个盘平均密度最小值 ^d mm/min	非间隙区域单个盘最小洒水密度 mm/min
1	0	0	3.0	0.34	21.22	40.80	N/R	N/R	N/R
1	0	0	4.5	0.34	19.58	36.31	N/R	N/R	N/R
1	0	0	4.5	0.52	N/R	69.36	37.13	20.40	10.61
2	3.0	0	1.3	0.34	24.48	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.0	0	3.0	0.34	22.03	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.0	1.3	0.34	23.66	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.0	3.0	0.34	23.26	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.7	0	1.3	0.34	17.95	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.7	1.3	0.34	18.36	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.0	0	1.3	0.52	N/R	N/R	31.42	24.48	8.16
2	0	3.0	1.3	0.52	N/R	N/R	31.42	24.48	8.16
4	3.0	3.0	1.3	0.34	27.74	N/R	N/R	N/R	N/R
4	3.0	3.0	3.0	0.34	35.09	N/R	N/R	N/R	N/R
4	2.4	3.7	1.3	0.34	26.93	N/R	N/R	N/R	N/R
4	3.0	3.0	1.3	0.52	N/R	N/R	28.97	24.48	15.10
注:表中 N/R 表示无此项要求。									
^a 喷头间距表示同一喷头支管上两只喷头之间的距离。 ^b 在 0.34 MPa 压力下进行试验时应采用双向供水。 ^c 在 0.52 MPa 压力下进行试验时应采用单向供水,但如果是对在同一个供水管上两只喷头进行试验时应采用双向供水。 ^d 非间隙区域集水量最小的 10 个盘的洒水密度平均值。									

表 4 K 242 ESFR 喷头布水要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶至集水盘距离 m	压力 ^{b,c} MPa	16 个盘平均洒水密度最小值 mm/min	间隙区域 (4 个盘) 平均洒水密度最小值 mm/min	20 个盘平均洒水密度最小值 mm/min	非间隙区域集水量最小的 10 个盘平均密度最小值 ^d mm/min	非间隙区域单个盘最小洒水密度 mm/min
1	0	0	3.0	0.24	21.22	40.80	N/R	N/R	N/R
1	0	0	4.5	0.24	19.58	36.31	N/R	N/R	N/R
1	0	0	4.5	0.34	N/R	69.36	37.13	20.40	10.61
2	3.0	0	1.3	0.24	24.48	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.0	0	3.0	0.24	22.03	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.0	1.3	0.24	23.66	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.0	3.0	0.24	23.26	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.7	0	1.3	0.24	17.95	N/R	N/R	N/R	N/R
2	0	3.7	1.3	0.24	18.36	N/R	N/R	N/R	N/R
2	3.0	0	1.3	0.34	N/R	N/R	31.42	24.48	8.16
2	0	3.0	1.3	0.34	N/R	N/R	31.42	24.48	8.16
4	3.0	3.0	1.3	0.24	27.74	N/R	N/R	N/R	N/R
4	3.0	3.0	3.0	0.24	35.09	N/R	N/R	N/R	N/R
4	2.4	3.7	1.3	0.24	26.93	N/R	N/R	N/R	N/R
4	3.0	3.0	1.3	0.34	N/R	N/R	28.97	24.48	15.10
注：表中 N/R 表示无此项要求。									
^a 在 0.24 MPa 压力下进行试验时应采用双向供水。 ^b 在 0.34 MPa 压力下进行试验时应采用单向供水,但如果是对在同一个供水管上两只喷头进行试验时应采用双向供水系统。 ^c 非间隙区域中集水量最小的 10 个盘的洒水密度平均值。 ^d 喷头间距表示同一喷头支管上两只喷头之间的距离。									

6.7 静态动作温度

ESFR 喷头按 7.6 规定的方法进行试验,静态动作温度应符合式(2)的规定。

$$X - (0.035X + 0.62) \leq x \leq X + (0.035X + 0.62) \dots\dots\dots (2)$$

式中:

x——静态动作温度,单位为摄氏度(℃);

X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。

6.8 功能

按 7.7 规定的方法进行试验时,ESFR 喷头应启动灵活,在热敏感元件释放后 10 s 内,应清除所有沉积。

6.9 抗水冲击性能

按 7.8 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应出现渗漏和损坏。本项试验后,所有试样进行密封试验应符合 6.4.1 的规定,进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,应符合 6.8 的规定。

6.10 框架强度

按 7.9 规定的方法进行试验,ESFR 喷头受到 2 倍平均工作载荷后,其框架的永久变形不应大于喷头荷载支承点间距离的 0.2%。

6.11 热敏感元件强度

6.11.1 玻璃球按 7.10.2 规定的方法进行试验,应符合下列要求:

- a) 玻璃球的平均破碎载荷不应小于 6 倍的玻璃球平均设计载荷;
- b) 对于 99% 的样品(p)置信系数(ν)为 0.99 时,计算出的玻璃球破碎载荷的下限误差至少为玻璃球设计载荷上限误差的 2 倍。除非在生产或设计中证实其他分布更适用,应使用正态或高斯分布进行计算,参见附录 A。

6.11.2 易熔元件按 7.10.3 规定的方法进行试验,应能承受 15 倍的最大设计载荷 100 h;或满足式(3)的规定:

$$L_d \leq 1.02L_m^2/L_0 \quad \dots\dots\dots(3)$$

式中:

- L_d ——易熔元件最大设计载荷,单位为牛(N);
 L_m ——易熔元件 1 000 h 损坏时的载荷,单位为牛(N);
 L_0 ——易熔元件 1 h 损坏时的载荷,单位为牛(N)。

6.12 疲劳强度

玻璃球型 ESFR 喷头按 7.11 规定的方法进行试验,玻璃球应无任何损坏。本项试验后,所有试样还应进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,并应符合 6.8 的规定。

6.13 热稳定性

玻璃球型 ESFR 喷头按 7.12 规定的方法进行试验,玻璃球应无任何损坏。本项试验后,所有试样还应进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,并应符合 6.8 的规定。

6.14 抗振动性能

按 7.13 规定的方法进行试验,ESFR 喷头的构成部件应无松动和损坏。本项试验后,所有试样进行密封试验应符合 6.4.1 的规定,进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的规定。

6.15 抗碰撞性能

按 7.14 规定的方法进行试验,ESFR 喷头应无破裂或变形,本项试验后,所有试样还应进行密封试验并符合 6.4.1 的规定,进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的

规定。

6.16 抗翻滚性能

按 7.15 规定的方法进行试验,ESFR 喷头应无破裂、变形或损坏,本项试验后,所有试样进行密封试验并符合 6.4.1 的规定,进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的规定。

6.17 耐冷冻性能

按 7.16 规定的方法进行试验,试验后 ESFR 喷头应符合下列要求之一:

- a) 有可见损坏;
- b) 无可见损坏,在不超过 0.05 MPa 水压下进行密封试验时出现泄漏现象;
- c) 无可见损坏,所有试样进行水压密封试验符合 6.4.1 的规定,进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的规定。

6.18 耐高温性能

按 7.17 规定的方法进行试验,ESFR 喷头体不应发生严重变形或损坏。

6.19 耐环境温度性能

按 7.18 规定的方法进行试验,ESFR 喷头应无破损。试验后所有的 ESFR 喷头进行密封试验应符合 6.4.1 的规定,一半的试样进行静态动作温度试验,应符合 6.7 的规定。其余的试样进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的规定。

6.20 动态热性能

6.20.1 按 7.19.1 规定的方法进行试验,在 A 向和 B 向方位进行试验,RTI 值应为 $(28 \pm 8)(\text{m} \cdot \text{s})^{\frac{1}{2}}$,在 C 向方位进行试验,RTI 值应不大于 $138(\text{m} \cdot \text{s})^{\frac{1}{2}}$ 。

6.20.2 按 7.19.3.1 或 7.19.3.2 规定的方法进行试验确定传导系数 C,传导系数 C 不应超过 $1(\text{m/s})^{\frac{1}{2}}$ 。

6.21 耐氨应力腐蚀性能

按 7.20 规定的方法进行试验,ESFR 喷头的铜合金部件不应断裂或损坏。本项试验后的所有试样应进行试验压力为 1.20 MPa 的水压密封试验和 0.035 MPa 压力下的功能试验,应分别符合 6.4.1 和 6.8 的规定。

6.22 耐氯化镁应力腐蚀性能

当喷头使用不锈钢部件时,应按 7.21 规定的方法进行试验,不锈钢部件不应断裂或损坏。本项试验后的所有试样应进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,应符合 6.8 的规定。

6.23 耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能

按 7.22 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后的所有试样应进行试验压力为 1.20 MPa 的水压密封试验和 0.035 MPa 压力下的功能试验,应分别符合 6.4.1 和 6.8 的规定。

6.24 耐硫化氢气体腐蚀性能

按 7.23 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后,所有试样进行试验压

力为 1.20 MPa 的密封试验,应符合 6.4.1 的规定。一半的试样进行静态动作温度试验,应符合 6.7 的规定。其余的试样进行动态热试验(取 A 向或 B 向中能产生较大 RTI 值者),应符合 6.20.1 的规定。

6.25 耐盐雾腐蚀性能

按 7.24 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应产生腐蚀损坏,本项试验后,所有试样进行试验压力为 1.20 MPa 的密封试验,应符合 6.4.1 的规定,并进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,应符合 6.8 的规定。

6.26 耐潮湿气体腐蚀性能

按 7.25 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应产生腐蚀损坏,本项试验后,所有喷头进行试验压力为 1.20 MPa 的水压密封试验,应符合 6.4.1 的规定,并进行 0.035 MPa 压力下的功能试验,应符合 6.8 的规定。

6.27 30 天密封性能

按 7.26 规定的方法在 2.0 MPa 水压下进行 30 天密封试验,ESFR 喷头应无泄漏、变形或其他任何损坏。

6.28 抗真空性能

按 7.27 规定的方法进行试验,ESFR 喷头不应出现扭曲或损坏,本项试验后,所有试样进行密封试验,应符合 6.4.1 的规定。

6.29 侧向喷洒

按 7.28 规定的方法进行试验,应无水直接冲击或落在被测的目标点上。

6.30 实际洒水密度(ADD)

按 7.29 规定进行的方法进行试验,应符合表 5~表 10 的规定。

表 5 K 202 直立型 ESFR 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	3.0	0.5	0.35	双向	22.4	N/R
1	0	0	3.0	0.5	0.52	双向	26.5	N/R
2	3.0	0	1.5	2.0	0.35	双向	22.4	N/R
2	3.0	0	1.5	2.0	0.52	双向	28.1	N/R
2	0	3.0	1.5	2.0	0.35	双向	22.4	N/R
2	0	3.0	1.5	2.0	0.52	双向	28.1	N/R
4	3.0	3.0	1.5	2.5	0.35	双向	28.5	N/R
4	3.0	3.0	1.5	2.5	0.52	双向	36.7	N/R
注:表中 N/R 表示无此项要求。								
^a 喷头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

表 6 K 202 下垂型 ESRF 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	4.6	1.3	0.35	双向	19.2	60.4
1	0	0	4.6	2.6	0.35	双向	9.8	20.4
2	3.7	0	1.2	2.6	0.35	单向	11.8	N/R
2	0	3.7	1.2	2.6	0.35	双向	14.3	N/R
4	2.4	3.7	1.2	2.6	0.35	双向	26.1	N/R
注：表中 N/R 表示无此项要求。								
^a 喷头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

表 7 K 242 直立型 ESRF 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	3.0	0.5	0.24	双向	22.4	N/R
1	0	0	3.0	0.5	0.35	双向	26.5	N/R
2	3.0	0	1.5	2.0	0.24	双向	22.4	N/R
2	3.0	0	1.5	2.0	0.35	双向	28.1	N/R
2	0	3.0	1.5	2.0	0.24	双向	22.4	N/R
2	0	3.0	1.5	2.0	0.35	双向	28.1	N/R
4	3.0	3.0	1.5	2.5	0.24	双向	28.5	N/R
4	3.0	3.0	1.5	2.5	0.35	双向	36.7	N/R
注：表中 N/R 表示无此项要求。								
^a 喷头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

表 8 K 242 下垂型 ESRF 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	4.6	1.3	0.24	双向	19.2	60.4
1	0	0	4.6	2.6	0.24	双向	9.8	20.4
2	3.7	0	1.2	2.6	0.24	单向	11.8	N/R
2	0	3.7	1.2	2.6	0.24	双向	14.3	N/R
4	2.4	3.7	1.2	2.6	0.24	双向	26.1	N/R
注：中 N/R 表示无此项要求。								
^a 喷头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

表 9 K 323 下垂型 ESRF 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	3.2	0.7	0.21	双向	36.7	N/R
1	0	0	3.2	0.7	0.31	双向	46.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.17	双向	17.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.21	双向	28.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.31	双向	35.9	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.17	单向	26.5	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.21	单向	34.2	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.31	单向	41.2	N/R
2	0	3.0	1.7	2.6	0.17	双向	21.6	N/R
2	0	3.0	1.7	2.6	0.21	双向	28.9	N/R
2	0	3.0	1.7	2.6	0.31	双向	36.3	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.17	双向	26.1	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.21	双向	33.8	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.31	双向	42.8	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.17	双向	28.5	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.21	双向	32.6	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.31	双向	36.7	N/R
注：表中 N/R 表示无此项要求。								
^a 头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

表 10 K 363 下垂型 ESRF 喷头 ADD 测量要求

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
1	0	0	3.2	0.7	0.21	双向	36.7	N/R ^b
1	0	0	3.2	0.7	0.28	双向	46.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.14	双向	17.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.21	双向	28.1	N/R
1	0	0	4.7	0.7	0.28	双向	35.9	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.14	单向	26.5	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.21	单向	34.2	N/R
2	3.0	0	1.7	2.6	0.28	单向	41.2	N/R
2	0	3.0	1.7	2.6	0.14	双向	21.6	N/R

表 10 (续)

喷头数	喷头间距 ^a m	管道间距 m	吊顶与集水 盘距离 m	燃烧热 释放率 MW	压力 MPa	供水方向	16 个盘 ADD 平 均值不小于 mm/min	间隙区域(4 个盘) ADD 平均值不小于 mm/min
2	0	3.0	1.7	2.6	0.21	双向	28.9	N/R
2	0	3.0	1.7	2.6	0.28	双向	36.3	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.14	双向	26.1	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.21	双向	33.8	N/R
4	3.0	3.0	1.7	3.0	0.28	双向	42.8	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.14	双向	28.5	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.21	双向	32.6	N/R
6	3.0	3.0	1.7	2.6	0.28	双向	36.7	N/R
注：表中 N/R 表示无此项要求。								
^a 喷头间距为同一喷头支管上两只喷头之间的距离。								

6.31 溅水盘强度

ESFR 喷头按 7.30 规定的方法进行试验,溅水盘不应出现松动、脱落、永久变形或损坏。

6.32 冲力要求

K 202 和 K 242 下垂型 ESFR 喷头按 7.31 规定的方法进行试验,应符合表 11 的规定。

表 11 冲力要求

公称流量系数	压力 MPa	供水方向	吊顶至冲力测量盘距离 m	要求达到的最小冲力 10 ⁻¹ MPa
202	0.34	双向	1.2	0.71
	0.34	双向	2.1	0.44
	0.51	单向	2.1	0.99
242	0.24	双向	1.2	0.71
	0.24	双向	2.1	0.44
	0.34	单向	2.1	0.99

6.33 灭火性能

6.33.1 K 202 直立型 ESFR 喷头

K 202 直立型 ESFR 喷头按 7.32 的规定进行 5 个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合表 12 的规定。

表 12 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火要求

试验序号		A	B	C	D	E
货架		双排	双排	双排	双排	双排
燃烧物		标准发泡塑料试验品	标准发泡塑料试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品
钢梁温度 ℃	峰 值	538				
	最大平均值 ^a	232				
火焰跃迁通道的情况		不准许	不准许	不准许	不准许	不准许
等效试验品允许烧损数量/个		5	2	6	1	1
允许动作的喷头数量/只		12	8	12	8	8
^a 最大平均值指任一间隔为 1 min 的时间段内采集的所有数据的平均值(每秒采集数据不少于 1 个)。						

6.33.2 K 242 直立型 ESFR 喷头

K 242 直立型 ESFR 喷头按 7.32 的规定进行 5 个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合表 13 的规定。

表 13 K 242 直立型 ESFR 喷头灭火要求

试验序号		A	B	C	D	E
货架		双排	双排	双排	双排	双排
燃烧物		标准发泡塑料试验品	标准发泡塑料试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品
钢梁温度℃	峰 值	538				
	最大平均值 ^a	232				
火焰跃迁通道的情况		不准许	不准许	不准许	不准许	不准许
等效试验品允许烧损数量/个		4	6	8	4	6
允许动作的喷头数量/只		12	8	12	8	8
^a 最大平均值指任一间隔为 1 min 的时间段内采集的所有数据的平均值(每秒采集数据不少于 1 个)。						

6.33.3 K 323 下垂型 ESFR 喷头

K 323 下垂型 ESFR 喷头按 7.32 的规定进行 4 个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合表 14 的规定。

表 14 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火要求

试验序号		A	B	C	D
货架		双排	双排	双排	双排
燃烧物		标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品	标准塑料杯试验品

表 14 (续)

试验序号		A	B	C	D
钢梁温度 ℃	峰 值	538			
	最大平均值 ^a	232			
火焰跃迁通道的情况		不准许	不准许	不准许	不准许
等效试验品允许烧损数量/个		5	2	9	4
允许动作的喷头数量/只		12	8	8	8
^a 最大平均值指任一间隔为 1 min 的时间段内采集的所有数据的平均值(每秒采集数据不少于 1 个)。					

6.33.4 K 363 下垂型 ESFR 喷头

K 363 下垂型 ESFR 喷头按 7.32 的规定进行 4 个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合表 15 的规定。

表 15 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火要求

试验序号		A	B	C	D
货架		双排	双排	双排	双排
燃烧物		标准塑料杯 试验品	标准塑料杯 试验品	标准塑料杯 试验品	标准塑料杯 试验品
钢梁温度 ℃	峰 值	538			
	最大平均值 ^a	232			
火焰跃迁通道的情况		不准许	不准许	不准许	不准许
等效试验品允许烧损数量/个		12	2	9	4
允许动作的喷头数量/只		12	8	8	8
^a 最大平均值指任一间隔为 1 min 的时间段内采集的所有数据的平均值(每秒采集数据不少于 1 个)。					

7 试验方法

7.1 一般要求

本部分中除标明的情况外,公差应符合附录 B 的规定。

7.2 外观检查

对照设计图样等技术文件,通过目测检查样品外观、标志及密封结构,使用通用量器具测量接口螺纹。

7.3 水压密封和强度试验

7.3.1 将至少 10 只 ESFR 喷头安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气,以(0.1±0.025)MPa/s 的速率使水压由 0 MPa 升至 3.40 MPa,保持压力 3 min,然后降压至 0 MPa。再在 5 s 内使压力从 0 MPa 升至 0.05 MPa,保持压力 15 s 后,以(0.1±0.025)MPa/s 的速率使水压升至1.0 MPa,

保持压力 15 s 后降至 0 MPa。试验过程中和试验后检查 ESFR 喷头试样是否出现渗漏。

7.3.2 将水压密封试验后的样品安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气,以 (0.1 ± 0.025) MPa/s 的速率使水压由 0 MPa 升至 4.80 MPa,保持压力 1 min,检查 ESFR 喷头是否出现启动、变形或损坏。如 ESFR 喷头释放口出现泄漏使试验无法进行,可采用相应的措施将释放口密封住。

7.4 流量系数测量

流量试验装置如图 1 所示,将试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上并用手拧紧 1.5 圈。试验压力从 0.10 MPa 至 1.00 MPa,每间隔 0.10 MPa 测量 ESFR 喷头的流量。压力测量精度不应低于 0.4 级,流量测量精度不应低于 1.0 级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。

将所测得的数据代入 6.5.1 中的式(1),计算出每一压力点的 K 值、 K 的平均值。

单位为毫米




图 1 流量试验装置

7.5 布水试验

取至少 1 组 $K 202$ 下垂型 ESFR 喷头按表 3 或 1 组 $K 242$ 下垂型 ESFR 喷头按表 4 的规定进行试验。试验前,应去掉热敏感元件。喷头试验区域应符合图 2、图 3、图 4、图 5 的要求。集水盘的布置见图 7。试验装置应安装在容积足够大的房间中。

按图 6 布置安装 ESFR 喷头,试验进行 5 min,测量集水量,计算每只盘的洒水密度。

单位为毫米





图 2 布水试验装置吊顶


单位为毫米



说明：
——吊顶下的管路。

图 3 布水试验装置中顶部管路布置


单位为毫米



说明：
○——单只喷头试验中喷头位置；
×——两只喷头试验中喷头位置。

图 4 布水试验装置中单个喷头管的管路布置

单位为毫米



说明：
○——单只喷头试验中喷头位置；
×——两只喷头试验中喷头位置。

图 5 布水试验装置中多个喷头管的管路布置

单位为毫米




图 6 布水试验装置中管路的安装示意图

单位为毫米




图 7 布水试验装置中集水盒的布置

7.6 静态动作温度试验

7.6.1 试验在液浴中进行,公称动作温度不高于 79 °C 的 ESFR 喷头在水浴(宜采用蒸馏水)中进行,公称动作温度高于 79 °C 的 ESFR 喷头在油浴(或适当的介质)中进行。ESFR 喷头垂直放置于液浴装置

中,热敏感元件中心距液面 (40 ± 10) mm。试验区域的温度应均匀,温度偏差不应超过 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

7.6.2 将至少 10 只 ESFR 喷头试样在升温速率不超过 $20\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度 $20^{+2}_{-0}\text{ }^{\circ}\text{C}$,并保持此温度 10 min。然后以 $(0.5\pm 0.1)\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 速率升温,直至喷头动作。温度测量点应与 ESFR 喷头热敏感元件处于同一水平面。动作温度的测量精度为 $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$,记录 ESFR 喷头的动作温度。

7.7 功能试验

7.7.1 ESFR 喷头试样按其正常安装位置进行安装,采用适当的加热方式使 ESFR 喷头启动。

7.7.2 在 0.035 MPa 、 0.17 MPa 、 0.34 MPa 、 0.51 MPa 、 0.70 MPa 、 0.85 MPa 、 1.00 MPa 和 1.20 MPa 压力下,分别取 10 只 ESFR 喷头试样按其正常安装位置进行功能试验,其中 5 只试样在单向供水条件下进行试验,剩下 5 只试样在双向供水条件下进行试验。试样启动后,当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过 6.8 规定的时间时,即认为发生沉积现象。

7.8 水冲击试验

将 5 只试样按工作位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行 10 000 次压力从 $(0.40\pm 0.05)\text{ MPa}$ ~ $(3.40\pm 0.05)\text{ MPa}$ 的交变水压试验。每次试验的周期不应大于 2 s。

在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有试样进行密封试验和 0.035 MPa 压力下的功能试验。

7.9 工作载荷的确定和框架强度试验

7.9.1 至少取 15 只 ESFR 喷头试样用以测量工作载荷。将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在喷头的入口施加 1.20 MPa 的压力。

7.9.2 使用分辨率为 0.001 mm 的变形测量仪表测量 ESFR 喷头承载点间的位移变化。应避免 ESFR 喷头螺纹与固定件之间的移动。

7.9.3 卸去喷头入口施加的压力,以适当的方法除去喷头的热敏感元件,当 ESFR 喷头温度恢复至室温后,再次测量变形。

7.9.4 以不超过 $500\text{ N}/\text{min}$ 的加压速率向喷头施加机械载荷,直至喷头框架变形数值回到加 1.20 MPa 压力时的数值,此机械载荷即为该试样在工作载荷。计算 15 只试样的平均工作载荷。

7.9.5 在上述 15 只 ESFR 喷头试样中任取 5 只试验,以不超过 $500\text{ N}/\text{min}$ 的加压速率给喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷 $(15\pm 5)\text{ s}$ 后卸去载荷,记录框架的永久变形。

7.10 热敏感元件的强度试验

7.10.1 热敏感元件设计载荷的确定

使用在 7.9 中确定的 ESFR 喷头工作载荷计算出施加在喷头热敏感元件上的力,即热敏感元件的设计载荷。当热敏感元件的设计载荷不能通过计算得出时,可采用适当的方法直接测量热敏感元件的设计载荷。

7.10.2 玻璃球

7.10.2.1 每种类型、每种温度等级的玻璃球至少取 15 只试样进行试验。将试样安装于试验装置上,试验装置的玻璃球支撑件可使用喷头上的支撑件或生产商提供的专用支撑件。以 $150\text{ N}/\text{s}$ ~ $250\text{ N}/\text{s}$ 的加压速率给玻璃球施加平稳载荷,直至玻璃球破碎。

7.10.2.2 每次试验使用新的玻璃球支撑件,可对支撑件进行外部加固以防止试验失败,但不得影响玻

璃球原有的受力状况。

7.10.2.3 记录每只玻璃球的破碎载荷,破碎载荷测量值应精确到 1 N。

7.10.2.4 计算玻璃球平均破碎载荷和玻璃球破碎载荷的下限误差 TL_1 ,计算玻璃球设计载荷的上限误差 TL_2 (参见附录 A)。

7.10.3 易熔元件

7.10.3.1 至少取 10 只易熔元件试样,使其承受 15 倍的易熔元件最大设计载荷历时 100 h,观察易熔元件是否损坏。与评价易熔元件无关的非正常损坏可不考虑。

7.10.3.2 至少取 10 只易熔元件试样,使其分别承受不同的载荷,载荷值从易熔元件最大设计载荷 L_d 至 15 倍易熔元件最大设计载荷,使易熔元件试样在 1 000 h 之内和之后损坏(参见附录 C),应去除非正常的损坏。用最小二乘法绘制全对数回归曲线,从曲线得出试样 1 h 损坏时的载荷 L_0 和 1 000 h 损坏时的载荷 L_m 。

7.11 疲劳强度试验

7.11.1 本项试验使用 4 只玻璃球 ESFR 喷头试样,每只喷头试样重复进行 4 次试验。

7.11.2 试验在液浴中进行,公称动作温度不超过 79 °C 的 ESFR 喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于 79 °C 的 ESFR 喷头使用油浴(适当的油)进行试验。将试样置于液浴中,升温速率不超过 20 °C/min,使温度从 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 升至低于其公称动作温度 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$,然后使液浴温度以 1 °C/min 的速率升温直至玻璃球的气泡消失或低于公称动作温度 5 °C。将喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现。在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方。

7.11.3 疲劳强度试验后的所有试样进行 0.035 MPa 压力下的功能试验。

7.12 热稳定性试验

7.12.1 试验前将 5 只玻璃球 ESFR 喷头试样置于 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 的环境中不少于 30 min。

7.12.2 将喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于喷头公称动作温度 $(10 \pm 2)^\circ\text{C}$,液浴试验区域的温度偏差不得超过 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。5 min 后将喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入 $(10 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的液浴中。

7.12.3 试验后的所有试样进行 0.035 MPa 压力下的功能试验。

7.13 振动试验

7.13.1 将 5 只 ESFR 喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行正弦振动。振动的频率为 30 Hz~60 Hz,振幅为 0.38 mm,连续振动 25 h。然后再以振动频率为 10 Hz~30 Hz,振幅为 1.27 mm,连续振动 25 h。每半个循环的周期为 $(25 \pm 5)\text{s}$ (如 10 Hz~30 Hz 或 30 Hz~10 Hz)。如果发现一个或多个共振点,则 ESFR 喷头应以这些共振频率各振动 50 h。

7.13.2 振动试验后,所有试样进行密封试验和动态热试验。

7.14 碰撞试验

取 5 只 ESFR 喷头试样进行试验。试验装置如图 8 所示,使一重锤沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。对于带有运输护帽的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行碰撞试验。试验时使重锤从 1 m 高度沿着喷头中心轴线落下,重锤的质量应等于被测喷头的质量(不含护帽)。应避免重锤多次碰撞被试喷头。碰撞试验后检查试样是否出现变形或损坏,所有试样应进行水压密封试验和动态热试验。

单位为毫米




图 8 碰撞试验装置

7.15 翻滚试验

取 5 只 ESRF 喷头逐个进行 3 min 的翻滚试验。带有运输护帽的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行翻滚试验。将每个喷头放入乙烯树脂制成的正六棱柱形鼓中。此鼓沿其回转轴方向长为 254 mm,六边形平面平行边之间相距 305 mm。每一次试验,鼓内装 1 只 ESRF 喷头和 5 个木块。木块为 38 mm×38 mm×38 mm 的硬木立方体。鼓以 1 r/s 的速率绕其轴旋转。试验后,观察喷头,所有试样进行密封试验和动态热试验。

7.16 冷冻试验

至少 5 只 ESRF 喷头试样进行冷冻试验,每只喷头与直径为 25 mm、最小长度为 100 mm 的钢管的一端相连接,管中充满水并密封。将喷头与钢管组件置于低温试验箱中,箱内的温度保持在 $(-30 \pm 2)^\circ\text{C}$,历时 24 h。试验后将组件取出,在室温条件下解冻,检查喷头有无可见损坏。如无可见损坏,施加 0.05 MPa 的水压历时 15 s,检查是否泄漏。如无泄漏,喷头试样应进行密封试验和动态热试验。

7.17 高温试验

将去掉动作机构的 4 只 ESRF 喷头,按其正常工作位置放入 $(800 \pm 20)^\circ\text{C}$ 的试验箱中,历时 15 min。然后夹持喷头的螺纹处将其取出,立即浸入 $(15 \pm 2)^\circ\text{C}$ 的水中,检查喷头体是否发生变形或损坏。

7.18 环境温度试验

试验在环境试验箱中进行,控温精度为 $\pm 2^\circ\text{C}$ 。

取 12 只 ESRF 喷头按表 16 中规定的试验条件进行 90 d 的环境温度试验,试验时对每只喷头试样施加 1.20 MPa 的水压。环境温度试验后,所有的试样进行水压密封试验;6 只试样进行静态动作温度

试验,其余试样进行动态热试验。

表 16 环境温度试验条件

公称动作温度 ℃	试验温度 ℃
68~74	52
93~104	79

7.19 动态热试验

7.19.1 插入试验

用某一温度等级的 ESFR 喷头试样,按图 9 所示 A 向、B 向和 C 向共进行 12 次插入试验,其中 A 向表示气流与水流轴线和喷头铰臂平面垂直,且热敏感元件处于铰臂平面的上游;B 向表示气流与水流轴线和喷头铰臂平面垂直,且热敏感元件处于铰臂平面的下游;C 向表示喷头入口水流轴线平行于气流方向,且溅水盘与气流方向垂直。其他温度等级的喷头,每种取 10 只试样进行 A 向或 B 向(取能产生较大 RTI 值者)插入试验,如果喷头的热敏感元件和框架都是几何对称的,不要求 A 向和 B 向两个位置进行试验。RTI 值按 7.19.2 规定的方法计算。

插入试验时喷头的固定基座应使用黄铜制作,进行试验的喷头应在接口螺纹上缠 1 圈~1.5 圈的聚四氟乙烯带,拧入固定座的力矩为 $(15\pm3)\text{N}\cdot\text{m}$ 。将每只待试喷头安装在风洞试验盖上,并将其保存在一恒温箱内,以使喷头和盖达到 $(25\pm5)\text{℃}$ 的时间不少于 30 min。

在试验前,喷头入口与 $(0.034\pm0.005)\text{MPa}$ 的气压源相连。

用精度为 $\pm0.01\text{ s}$ 的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间即响应时间。

试验采用风洞进行,在试验段(喷头部位)按表 17 调节选取相应的气体流速及温度范围。为了使试样(热敏感元件)和限流边界(风洞壁)之间的热辐射交换尽量减小,应在设计上保证试验段热辐射效果不超过 RTI 计算值的 $\pm3\%$ 。

在试验前,保持风洞中气流的温度和流速稳定至少 30 min。




图 9 动态热试验方位




图 9 (续)

表 17 插入试验时试验段(喷头部位)条件范围

公称动作温度 ℃	空气温度 ℃	气体流速范围 m/s
57~77	197±6	2.56±0.07
79~107	291±9	2.56±0.07

7.19.2 RTI 值计算

RTI 值按式(4)计算。

$$RTI = \frac{-t_r u^{\frac{1}{2}}}{\ln [1 - \Delta T_{ca} / \Delta T_g]}$$

.....(4)

式中：

- t_r ——喷头响应时间,单位为秒(s);
- u ——风洞试验段的实际气体速度(取自表 16),单位为米每秒(m/s);
- ΔT_{ca} ——喷头的平均液浴动作温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃);
- ΔT_g ——试验段的实际气体温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃)。

7.19.3 传导系数 C 的确定

7.19.3.1 反复插入试验

反复插入试验是确定传导系数 C 的一个重复过程,取 10 只未使用过的 ESFR 喷头作为试样进行试验。即使试样在反复插入试验中未动作,也应换用新试样进行试验。

各种温度级的 ESFR 喷头按 A 向或 B 向(取能产生较大 RTI 值者)进行试验。在试样接口螺纹处缠 1 圈~1.5 圈聚四氟乙烯带,将其拧入固定座,扭矩为(15±3)N·m。将每只待试喷头安装于风洞试验盖上,并将其保存在恒温箱内以使喷头和盖达到环境温度的时间不少于 30 min。

试验前,将至少 25 mL 温度为环境温度的水引入喷头入口,并施加 0.05 MPa 的压力。

使用精度为±0.01 s 的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间,即响应时间。

固定座的温度在试验期间应保持在(20±0.5)℃。在风洞试验段喷头位置,气体流速应保持在选择流速的±2%之内。试验期间气体温度的选择和控制精度应符合表 18 的要求。

应选择合适的气流速度,以使试样在两个连续的速度之间启动。即应选择两个流速,在低速(U_L)时,试样在 15 min 试验期间内不能启动,而在下一个较高的速度(U_H)时,在 15 min 内试样应启动。如

果喷头在最高流速还未动作,应从表 18 中选择下一较高温度等级的气流温度。

试验流速的选择应满足式(5):

$$(U_H/U_L)^{\frac{1}{2}} \leq 1.1 \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

U_H ——试验段较高气流速度,单位为米每秒(m/s);

U_L ——试验段较低气流速度,单位为米每秒(m/s)。

试样的 C 值为使用式(6)在两个速度下计算出的数值的平均值:

$$C = (\Delta T_g / \Delta T_{ea} - 1) U^{\frac{1}{2}} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

ΔT_g ——实际气体温度减去固定座温度 T_m ,单位为摄氏度(℃);

ΔT_{ea} ——平均液浴动作温度减去固定座温度 T_m ,单位为摄氏度(℃);

U ——试验段实际气流速度,单位为米每秒(m/s)。

表 18 确定传导系数 C 时,试验段(喷头部位)的条件

公称动作温度 ℃	气体温度 ℃	气体温度的控制精度 ℃	气体流速范围 m/s
68~74	88~407	±6.0	0.2~3.05
93~104	121~407	±9.0	0.2~3.05

7.19.3.2 等速率升温试验

等速率升温试验在风洞试验装置中进行,喷头固定端温度的要求与 7.19.1 反复插入试验相同,喷头试样不需预热。

每种类型的喷头取 10 只试样,在 A 向或 B 向方位(取能产生较大 RTI 值者)进行试验。将喷头插入流速为 (1 ± 0.1) m/s 的气流中,试验初始气流的温度为该喷头的公称动作温度。

气温以 (1 ± 0.25) ℃/min 的速率上升,直至喷头动作。试验应控制和记录气体的温度、流速、喷头固定端的温度和喷头动作时的温度。

C 值采用 7.19.3.1 中的式(6)进行计算。取 10 只试样 C 值测量值的平均值作为 ESFR 喷头的 C 值。此试验方法适用于所有温度等级的 ESFR 喷头。

7.20 氨应力腐蚀试验

取 5 只 ESFR 喷头试样进行试验。每只试样的入口用与氨水溶液不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,将试样除去油脂置于试验装置中。将密度为 0.94 g/cm³ 氨水溶液存放在置于试验装置底部的容器中,氨水溶液液面距试样的下边缘约 40 mm。按 0.01 mL/cm³ 向容器中加入氨溶液,大约产生如下的气体组分:35%的氨气、5%的水蒸气和 60%的空气。

潮湿的氨气和空气混合气体应保持在大气压力下,试验箱内温度保持在 (34 ± 2) ℃。采取适当的措施防止试验箱内压力高于大气压力,喷头试样应有防护罩以防止凝液滴落于其上,试验历时 10 d。

试验后将喷头试样冲洗并干燥 2 d~4 d,仔细检查是否发生断裂或损坏。随后进行 1.20 MPa 历时 1 min 的水压密封试验和 0.035 MPa 压力下的功能试验。

7.21 沸腾氯化镁腐蚀试验

取 5 只 ESFR 喷头试样中的不锈钢部件进行本项试验。

将试样经过除油污处理后,放置在装有湿式冷凝器的玻璃容器中。容器中加入约一半的浓度为42%的氯化镁溶液。将容器放置在电加热装置上,溶液温度保持在 $(150\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的沸腾温度,试验周期为500 h。

试验后将不锈钢部件冲洗并干燥2 d~4 d,仔细检查不锈钢部件是否发生断裂或损坏。并将试验后的部件重新组装后进行0.035 MPa压力下的功能试验。

7.22 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验

取5只ESFR喷头试样进行本项试验。将试样的入口用与二氧化硫和二氧化碳不反应的材料(如塑料)制成的盖密封。

将喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24 h分别加入1%的二氧化硫和二氧化碳气体,试验箱底部保留少量蒸馏水。试验箱内温度保持在 $(25\pm 3)^{\circ}\text{C}$,试验进行10 d。

试验后取出试样,干燥2 d~4 d,仔细检查是否发生损坏。随后进行1.20 MPa历时1 min的水压密封试验和0.035 MPa压力下的功能试验。

7.23 硫化氢气体腐蚀试验

将4只ESFR喷头进行硫化氢气体腐蚀试验。每一喷头入口均注满水,并用不发生反应的密封帽,例如塑料帽,将喷头入口封住。

试验装置是用绝热玻璃制成的容器(或试验箱),应调整容器内温度以保持其内部温度为 $(25\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 。应有防护罩以免凝结液滴在喷头上。

在容器内喷头将按正常位置安装在试验箱内,试验箱按体积比每24 h加入1%硫化氢气体,试验箱底部保留少量去离子水。试验将进行10 d。试验后,将喷头从容器中取出后干燥2 d~4 d。仔细检查是否发生损坏。随后所有试样进行1.20 MPa历时1 min的水压密封试验,然后一半的试样进行动态热试验,另一半的试样进行静态动作温度试验。

7.24 盐雾腐蚀试验

试验在盐雾试验箱中进行。使质量比为20%的氯化钠盐溶液雾化形成盐雾,盐溶液的密度为 $1.126\text{ g/mL}\sim 1.157\text{ g/mL}$,pH值为6.5~7.2。

将5只ESFR喷头试样从入口充入蒸馏水,在螺纹处用与盐雾不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,按正常的安装位置支撑或悬挂在盐雾试验箱的试验区,试验区的温度应保持在 $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$,喷雾压力在0.07 MPa~0.17 MPa之间。使用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用。应将试样蔽护以防凝滴落在其上面。

在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定雾化速率和盐浓度。在连续16 h中,收集区内每 80 cm^2 面积每小时应能收集到1 mL~2 mL盐溶液,盐溶液的质量浓度应为 $(20\pm 1)\%$ 。

经过10 d的试验后将ESFR喷头从盐雾试验箱中取出并干燥2 d~4 d。仔细检查是否发生断裂或损坏。随后进行1.20 MPa历时1 min的水压密封试验和0.035 MPa压力下的功能试验。

7.25 潮湿气体腐蚀试验

本项试验在湿热试验箱中进行。将5只ESFR喷头试样安装在具有多个接口的管段上,管内充装约为管容积一半的水,将整个管段(及喷头)放入湿热试验箱中。试验箱内的相对湿度为 $(95\pm 5)\%$,温度为 $(95\pm 4)^{\circ}\text{C}$ 。可选择同型号、同种形式较高温等级等级的喷头进行本项试验以评价较低温度等级的喷头。

经过90 d试验后,将喷头从湿热试验箱中取出,检查试样是否发生损坏。随后进行1.20 MPa历时1 min的水压密封试验和0.035 MPa压力下的功能试验。

7.26 30 天密封试验

将 5 只 ESFR 喷头安装在充水的试验管道上,在 2.0 MPa 恒压下保持 30 天。至少每周观察一次喷头泄漏状况。30 天后,检查每只喷头试样是否出现泄漏、变形或其他任何损坏。

7.27 真空试验

在环境温度为 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 条件下,取 3 只 ESFR 喷头从其入口逐渐增加负压至 $8.8 \times 10^4 \text{ Pa}$,持续 1 min。试验后,检查喷头试样并进行水压密封试验。

7.28 侧向喷洒试验

将 1 只已开启的 ESFR 喷头安装在 7.5 规定的管道上,2 个与 ESFR 喷头最大投影尺寸相同的目标物(用于模拟被测的 ESFR 喷头)安装在相同管道上,各 1 个目标物安装在独立的与 ESFR 喷头管道平行的相邻管路上,均距离喷水的喷头 2.4 m,4 个目标物与 ESFR 喷头溅水盘位于相同平面上,喷头轭臂与管道平行,试验时喷水压力分别为 0.35 MPa、0.70 MPa、1.00 MPa 和 1.20 MPa,观测目标点浸湿或被喷溅情况。

7.29 实际洒水密度(ADD)试验

用图 10 所示的试验装置测量实际洒水密度(ADD),在试验前应先校准试验装置。实际洒水密度(ADD)试验装置模拟了双排货架摆放四组试验货品的顶部外形,货架的间隙为 15 cm。ADD 试验装置由火源、集水盘、通风管等组成。火源由 9 个喷嘴形成的喷雾火构成,其中 8 个喷嘴等距离的分布在直径为 1.20 m 的圆上,1 个喷嘴位于圆心,试验的燃料为正庚烷。通过位于圆心的直径为 DN200 mm 的气孔来供给空气。在火源下方是用于收集水量的集水盘,代表着火区域内堆垛货物顶部的 16 个正方形集水盘,收集实际到达堆垛货物表面的水量,代表货架间隙的 4 个集水盘,收集实际到达货架间隙的水量。在 ADD 装置上方设置尺寸不小于 $11.0 \text{ m} \times 11.0 \text{ m}$ 的水平天花板,装置应放在足够大的试验室内。

对于 $K \leq 242$ 的 ESFR 喷头,将去除动作释放机构的喷头通过 DN50 mm $\times$ 50 mm $\times$ 20 mm 的三通安装在吊顶下 DN50 的配水支管上。对于 $K > 242$ 的 ESFR 喷头,将去除动作释放机构的喷头通过 DN65 mm $\times$ 65 mm $\times$ 25 mm 的三通安装在吊顶下 DN65 的配水支管上,ESFR 喷头的轭臂应平行于配水支管。对于下垂型 ESFR 喷头,配水支管中心距吊顶 230 mm,对于直立型 ESFR 喷头,配水支管中心距吊顶 300 mm。按表 5~表 10 的规定,试验供水采用单向供水或双向供水。

调节燃料流量使热对流释放率符合规定的要求,点燃喷出的正庚烷,待正庚烷流速稳定后开始喷水,试验至少持续 10 min,试验后测量各集水盒中的水量。取两组 ESFR 喷头进行每一条件下的 ADD 试验。

单位为毫米




图 10 实际洒水密度(ADD)试验装置

7.30 溅水盘强度试验

取 3 只 ESFR 喷头试样按正常安装位置安装在 7.7 规定的试验装置上,使用适当的方式使 ESFR 喷头在 1.40 MPa 水压下启动,并使其在 1.40 MPa 下连续洒水 30 min,检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形或损坏。

7.31 冲力试验

将 ESFR 喷头安装在图 11 所示冲力试验装置上,按表 11 所列压力测量并记录冲力。用不同的 ESFR 喷头重复 3 次此试验。

单位为毫米




图 11 冲力试验装置

7.32 灭火试验

7.32.1 试验燃料

7.32.1.1 标准塑料杯试验品

标准塑料杯试验品由塑料杯组合体标准燃烧物和木托盘构成,其中塑料杯组合体标准燃烧物应符合 GB/T 31431—2015 附录 C 中表 C.2 的规定,总放热量为 (160.7 ± 25.1) MJ。塑料杯组合体标准燃烧物由瓦楞纸箱和聚苯乙烯塑料杯组成,在纸箱内塑料杯排列 5 层,每层 25 只塑料杯,纸箱中用以隔离塑料杯的纸隔板的厚度为 4 mm,每只塑料杯容积为 (450 ± 10) mL。木托盘由樟子松或云杉制成,木材的含水率应为 6%~14%,木托盘尺寸为 1.0 m×1.0 m×0.13 m,重量为 12.4 kg。

将 8 个塑料杯组合体标准燃烧物按 2×2×2 的形式摆放在一个木托盘上,形成一组试验燃料。

7.32.1.2 标准发泡塑料试验品

标准发泡塑料试验品由发泡塑料组合体标准燃烧物和木托盘构成,其中发泡塑料组合体标准燃烧物为聚苯乙烯发泡塑料密集码放于瓦楞纸箱中,瓦楞纸箱外尺寸为 0.5 m×0.5 m×0.5 m。纸箱厚度为 4 mm。每个纸箱中聚苯乙烯发泡塑料的总重为 2.7 kg,空纸箱重为 1.3 kg。

将 8 个发泡塑料组合体标准燃烧物按 $2 \times 2 \times 2$ 的形式摆放在一个木托盘上,形成一组试验燃料货品。

7.32.2 点火器

点火器的火源为浸有 110 mL 正庚烷的纤维棉棒,直径为 8 cm,长 8 cm,将纤维棉棒用聚乙烯袋包裹。试验时将 4 个聚乙烯包裹的纤维棉棒放置在规定的位置,使用浸有汽油的火炬点燃聚乙烯棉包。

7.32.3 试验空间

试验室尺寸不小于 $30 \text{ m} \times 30 \text{ m}$,高度不小于 18 m,吊顶可升降。试验室应能自然通风,以确保不会因为通风条件而影响火的发展。

7.32.4 喷头布置

将至少 36 只 ESFR 喷头(按 6×6 形式布置)安装在试验管路上,安装间距为 $3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ 。除本部分已注明的情况外,公称流量系数不大于 242 的 ESFR 喷头安装在 DN 50 的配水支管上,为验证管路遮挡对灭火性能的影响,对直立型 ESFR 喷头在点火位置正上方的管路为 DN 65。对公称流量系数大于 242 的 ESFR 喷头安装在 DN 65 或 DN 80 的配水支管上,配水支管与货架长边方向垂直。直立型 ESFR 喷头溅水盘距吊顶的距离为 200 mm,下垂型 ESFR 喷头溅水盘距吊顶的距离为 360 mm。ESFR 喷头的轭臂与配水支管平行。

试验采用双向供水,试验过程中应保持压力稳定。

7.32.5 试验仪器

将角钢钢梁安装在吊顶下,角钢钢梁尺寸为 $50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$,厚度 6 mm,长度为 1.20 m,其一平面与吊顶平面直接接触。5 只热电偶埋入在与吊顶平面接触的一侧角钢中,5 只热电偶间距 150 mm,其中中间的热电偶位于角钢钢梁的中央并处于点火器的正上方。用于记录吊顶下气体温度的热电偶距吊顶 165 mm、水平距离 ESFR 喷头 50 mm,在点火位置正上方的热电偶距吊顶 165 mm。

当试验中未布置与双排主货架相邻的目标货架以考核试验中火焰跃迁通道的情况时,可采用设置热辐射计来替代目标货架,热辐射计放置在与双排主货架间通道方向垂直、距货架边缘 1.2 m 处,其距地面的高度为货架高度的一半,试验时记录辐射热的数值,当辐射热通量超过 17 kW/m^2 ,视为火焰跃迁过通道,即与试验主货架相邻的目标货架会被引燃。

试验过程中使用的测量仪器如下:

- a) II 级 K 型热电偶,电极直径不超过 1 mm;
- b) 压力传感器,准确度等级不低于 1.0 级;
- c) 计时器, $\pm 0.1 \text{ s}$;
- d) 热辐射计, $\pm 0.1 \text{ kW/m}^2$ 。

7.32.6 记录的数据

试验过程中记录如下数据:

- a) 钢梁温度;
- b) 吊顶下其他温度;
- c) 供水压力;
- d) 点火开始后每只喷头的启动时间和启动喷头的数目;
- e) 等效试验品的烧损量;
- f) 辐射热通量。

7.32.7 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验

K 202 直立型 ESFR 喷头按表 19 中规定的条件进行灭火试验。

表 19 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验条件

试验序号	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 A ^a	双排架 (见图 12)	标准发泡塑料试验品	5.94	9.14	在 1 只喷头正下方	3.0	0.35	30
试验 B	双排架 (见图 13)	标准发泡塑料试验品	7.46	9.14	在同一配水支管上的 2 只喷头正下方	3.0	0.35	30
试验 C ^b	双排架 (见图 14)	标准塑料杯试验品	7.46	9.14	在同一配水支管上的 2 只喷头正下方	3.0	0.35	30
试验 D	双排架 (见图 15)	标准塑料杯试验品	7.46	10.67	在 1 只喷头正下方	3.0	0.52	30
试验 E	双排架 (见图 16)	标准塑料杯试验品	8.98	10.67	在同一配水支管上的 2 只喷头正下方	3.0	0.52	30
^a 此项试验中应设置一个 10 cm 宽的钢横梁障碍物,其中心位于点火区域正上方,与双排主货架间通道同向。 ^b 两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。								

单位为米




图 12 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 A

单位为米




图 13 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 B

单位为米




图 14 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 C

单位为米




图 15 K 202 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 D

单位为米




图 16 K 202 直立型 ESRF 喷头灭火试验布置 试验 E

7.32.8 K 242 直立型 ESRF 喷头灭火试验

K 242 直立型 ESRF 喷头按表 20 中规定的条件进行灭火试验。

表 20 K 242 直立型 ESRF 喷头灭火试验条件

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 A ^a	双排架 (见图 17)	标准发泡塑料试验品	5.94	9.14	在 1 只喷头正下方	3.0	0.24	30
试验 B	双排架 (见图 18)	标准发泡塑料试验品	7.46	9.14	在同一配水支管上的 2 只喷头正下方	3.0	0.24	30
试验 C ^b	双排架 (见图 19)	标准塑料杯试验品	7.46	9.14	在同一配水支管上的 2 只喷头正下方	3.0	0.24	30
试验 D	双排架 (见图 20)	标准塑料杯试验品	7.46	10.67	在 1 只喷头正下方	3.0	0.35	30

表 20 (续)

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 E	双排架 (见图 21)	标准塑料杯 试验品	8.98	10.67	在同一配水 支管上的 2 只 喷头正下方	3.0	0.35	30
^a 此项试验中应设置一个 10 cm 宽的钢横梁障碍物,其中心位于点火区域正上方,与双排主货架间通道同向。 ^b 两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。								

单位为米




图 17 K 242 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 A

单位为米




图 18 K 242 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 B

单位为米




图 19 K 242 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 C

单位为米




图 20 K 242 直立型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 D

单位为米




图 21 K 242 直立型 ESRF 喷头灭火试验布置 试验 E

7.32.9 K 323 下垂型 ESRF 喷头灭火试验

K 323 下垂型 ESRF 喷头按表 21 中规定的条件进行灭火试验。

表 21 K 323 下垂型 ESRF 喷头灭火试验条件

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地 高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 A ^a	双排架 (见图 22)	标准塑料 杯试验品	7.46	9.14	在同一配水 支管上的 2 只 喷头正下方	3.0	0.18	30
试验 B	双排架 (见图 23)	标准塑料 杯试验品	5.94	9.14	在 1 只喷头 正下方	3.0	0.18	30
试验 C	双排架 (见图 24)	标准塑料 杯试验品	12.02	13.72	在同一配水 支管上的 2 只 喷头正下方	3.0	0.35	30

表 21 (续)

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地 高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 D	双排架 (见图 25)	标准塑料 杯试验品	10.50	13.72	在 1 只喷头 正下方	3.0	0.35	30
^a 两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。								

单位为米




图 22 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 A

单位为米




图 23 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 B

单位为米




图 24 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 C

单位为米




图 25 K 323 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 D

7.32.10 K 363 下垂型 ESFR 喷头的灭火试验

K 363 下垂型 ESFR 喷头按表 22 中规定的条件进行灭火试验。

表 22 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火试验条件

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地 高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 A ^a	双排架 (见图 26)	标准塑料 杯试验品	7.46	9.14	在同一配水 支管上的 2 只 喷头正下方	3.0	0.14	30
试验 B	双排架 (见图 27)	标准塑料 杯试验品	5.94	9.14	在 1 只喷头 正下方	3.0	0.14	30

表 22 (续)

试验类型	货架	燃料	货架高度 m	吊顶距地 高度 m	点火器位置	喷头间距 m	供水压力 MPa	试验时间 min
试验 C	双排架 (见图 28)	标准塑料 杯试验品	12.02	13.72	在同一配水 支管上的 2 只 喷头正下方	3.0	0.35	30
试验 D	双排架 (见图 29)	标准塑料 杯试验品	10.50	13.72	在 1 只喷头 正下方	3.0	0.35	30
a 两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。								

单位为米




图 26 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 A

单位为米




图 27 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 B

单位为米




图 28 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 C

单位为米




图 29 K 363 下垂型 ESFR 喷头灭火试验布置 试验 D

8 检验规则

8.1 出厂检验

8.1.1 产品应逐批进行出厂检验,出厂检验项目至少包括整体要求(6.1)、外观与标志(6.3)、水压密封性能(6.4.1)。

8.1.2 出厂检验项目中出现不合格时,允许返工后重新检验,直至合格。

8.1.3 每一生产订单或连续生产 2 000 只喷头为一批次。

8.2 型式检验

8.2.1 有下述情况之一者,应按表 23 的规定进行型式检验:

- a) 新产品鉴定检验或转厂生产时;
- b) 正式生产后,产品结构、材料、工艺、重要部件中任何一项有较大改变,可能影响产品性能时;
- c) 产品停产超过 1 年恢复生产时;
- d) 发生重大质量事故整改后;
- e) 国家质量监督机构依法提出型式检验要求时。

8.2.2 以同种工艺、材料及配件组装生产的同型号、同规格的产品为一批。

8.2.3 型式检验样品的抽取应采用随机抽样的方法,抽样基数不应少于检验样品数量的 3 倍。

8.2.4 ESFR 喷头型式检验的试验程序和样品数量如图 30 所示。

8.2.5 型式检验项目见表 23,若任一项不合格,则判该批 ESFR 喷头不合格。

8.3 例行检验

8.3.1 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100% 检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。

8.3.2 ESFR 喷头应按附录 D 的规定进行例行检验,可在此基础上增加检验项目。


8.3.3 例行检验项目中任何一项出现不合格,则判该只产品不合格。

8.4 确认检验

8.4.1 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验,抽样方案同型式检验。

8.4.2 确认检验项目至少包括流量特性系数(6.5)、静态动作温度(6.7)、功能(6.8)、框架强度(6.10)、抗翻滚性能(6.16)、动态热性能(6.20)、耐氨应力腐蚀性能(6.21)、耐氯化镁应力腐蚀性能(6.22)。

8.4.3 确认检验项目中出现不合格时,允许加倍抽样检验,如再出现不合格,则判为不合格。



注：圆圈中的数字为试样数量，方框的数字为试验条款号。

^a K 202 和 K 242 的下垂型 ESRF 喷头数量为 270 只；

^{b,c} 玻璃球型 ESRF 喷头。

图 30 试验程序和样品数量

表 23 出厂检验和型式检验项目

检验项目	标准 条款号	型式检验项目		
		主检	不同温度等级	不同安装形式
整体要求	6.1	★	★	★
接口螺纹	6.2	★	★	★
外观与标志	6.3	★	★	★
水压密封和耐水压强度性能	6.4	★	★	★
流量系数	6.5	★	—	★
布水性能	6.6	★	—	★
静态动作温度	6.7	★	★	—
功能	6.8	★	★	★
抗水冲击性能	6.9	★	—	—
框架强度	6.10	★	—	★
热敏感元件强度	6.11	★	★	—
疲劳强度	6.12	★	★	—
热稳定性	6.13	★	★	—
抗振动性能	6.14	★	—	—
抗碰撞性能	6.15	★	—	★
抗翻滚性能	6.16	★	—	★
耐冷冻性能	6.17	★	—	—
耐高温性能	6.18	★	—	—
耐环境温度性能	6.19	★	★	—
动态热性能	6.20	★	★	—
耐氨应力腐蚀性能	6.21	★	—	★
耐氯化镁应力腐蚀性能	6.22	★	—	—
耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能	6.23	★	—	—
耐硫化氢气体腐蚀性能	6.24	★	—	—
耐盐雾腐蚀性能	6.25	★	—	—
耐潮湿气体腐蚀性能	6.26	★	★	—
30 天密封性能	6.27	★	—	—
抗真空性能	6.28	★	—	—
侧向喷洒	6.29	★	—	★
实际洒水密度(ADD)	6.30	★	—	★
溅水盘强度	6.31	★	—	★
冲力要求	6.32	★	—	★
灭火性能	6.33	★	★	★
注：★表示该项目适用，—表示该项目不适用。				

9 包装、运输、贮存

9.1 包装

9.1.1 ESFR 喷头在包装箱内应单独固定,防止相互间的磕碰。

9.1.2 产品包装箱外至少应有以下标识:

- 中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
- 产品型号规格;
- 警示标志或者中文警示说明(适用时)。

9.1.3 产品包装箱中应附有使用说明书和合格证,使用说明书的编写应符合 GB 9969.1 规定。

9.1.4 在包装箱外应注明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。

9.2 运输

ESFR 喷头在运输过程中,应防雨、防晒、减震,装卸时防止撞击。

9.3 贮存

ESFR 喷头应贮存在 $-15\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的干燥环境中。

附录 A
(资料性附录)
误差限的计算方法

7.10.2.4 中所述的玻璃球破碎载荷和误差限,可按如下方法计算:

a) 计算非偏标准偏差 S , 见式(A.1)。

$$S = \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x)^2 / n - 1 \right]^{\frac{1}{2}} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

- x ——载荷的平均值,单位为牛(N);
- x_i ——每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
- n ——试样的数量。

b) 计算玻璃球破碎载荷下限误差 TL_1 , 见式(A.2)。

$$TL_1 = Z_1 - \Gamma \cdot S_1 \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

- Z_1 ——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
- Γ ——从表 A.1 中查得的系数;
- S_1 ——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。

c) 计算玻璃球设计载荷上限误差 TL_2 , 见式(A.3)。

$$TL_2 = Z_2 - \Gamma \cdot S_2 \dots\dots\dots (A.3)$$

式中:

- Z_2 ——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
- Γ ——从表 A.1 中查得的系数;
- S_2 ——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。

表 A.1 正态分布单边误差限的系数

[$\nu=0.99$, $p=0.99$ (试样的 99%)]

n	Γ	n	Γ
10	5.075	21	3.776
11	4.828	22	3.727
12	4.633	23	3.680
13	4.427	24	3.638
14	4.336	25	3.601
15	4.224	30	3.446
16	4.124	35	3.334
17	4.038	40	3.250
18	3.961	45	3.181
19	3.892	50	3.124
20	3.832		

附 录 B
(规范性附录)
公差

标准中未标明公差时,按以下规定执行:

- | | |
|-----------|---|
| a) 角度 | $\pm 2^{\circ}$ |
| b) 频率(Hz) | 测量值的 $\pm 5\%$ |
| c) 长度 | 测量值的 $\pm 2\%$ |
| d) 容积 | 测量值的 $\pm 5\%$ |
| e) 压力 | 测量值的 $\pm 3\%$ |
| f) 温度 | 测量值的 $\pm 5\%$ |
| g) 时间 | $s \quad \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ |
| | $min \quad \begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ |
| | $h \quad \begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ |
| | $d \quad \begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$ |

附录 C

(资料性附录)

易熔元件强度试验的分析

6.11.2 中给出的公式目的是为了使易熔元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不容易因蠕变应力而损坏。因为喷头的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876 600 h(100 年)这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数据值,并无其他特殊含义。

造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试样上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。

使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定 1 h 时的载荷 L_0 和 1 000 h 时的载荷 L_m 。一种确定这个载荷的方法如下:

在全对数坐标纸上作出曲线,由 L_0 和 L_m 所确定的直线的斜率应大于或等于由 100 年时最大设计载荷 L_d 和 L_0 所确定的直线的斜率。

即:

$$(\ln L_m - \ln L_0) / \ln 1\,000 \geq (\ln L_d - \ln L_0) / \ln 876\,600$$

可化简为:

$$\begin{aligned} \ln L_m &\geq [(\ln L_d - \ln L_0) \cdot \ln 1\,000] / \ln 876\,600 + \ln L_0 \\ &\geq 0.504\,8 (\ln L_d - \ln L_0) + \ln L_0 \\ &\geq 0.504\,8 (\ln L_d - \ln L_0) + \ln L_0 (1 - 0.504\,8) \\ &\geq 0.504\,8 \ln L_d + 0.495\,2 \ln L_0 \end{aligned}$$

当允许误差为 1% 的时,以上公式可近似表示为:

$$\ln L_m \geq 0.5 (\ln L_d - \ln L_0)$$

经误差补偿后表示为:

$$L_m \geq 0.99 (L_d \cdot L_m)^{\frac{1}{2}} \text{ 或 } L_d \leq 1.02 L_m^2 / L_0$$


附录 D
(规范性附录)
例行检验

D.1 密封试验

将 ESFR 喷头安装在适宜的试验装置上,以不超过 6 MPa/min 的速率升压至不低于 2.4 MPa 的压力,历时不少于 2 s,喷头不应出现渗漏。

D.2 玻璃球完好性试验

将玻璃球型 ESFR 喷头放置在热空气箱或液浴中,升温至低于最小动作温度 5 ℃或气泡消失,检查玻璃球气泡是否减少或消失,待冷却恢复到室温后,再检查玻璃球气泡是否恢复到初始尺寸,不应出现玻璃球工作液溢出或减少现象。



GB 5135.9-2018

版权专有 侵权必究

*

书号:155066 · 1-60001